

Table with columns for project name, location, generation positions, power capacity criteria, static criteria, dynamic criteria, situation node, and access capacity. Includes rows for projects like JORDANA 400, JORDANA 220, JOSÉ CABRERA 220, etc.

Nombre y tensión del nudo	Comunidad Autónoma	POSICIONES DE GENERACIÓN				CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR)		CRITERIO ESTÁTICO			CRITERIO DINÁMICO				SITUACIÓN NUDO										CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES DE GENERACIÓN A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES										CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022 Y EL REAL DECRETO-LEY 8/2023						Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo	Normativa específica reguladora de la concesión de la capacidad de acceso
		A red de transporte		A red de distribución		Capacidad de acceso nodal	Bimodal	Margen no ocupado	Capacidad de acceso nodal	Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo	Margen no ocupado	Capacidad de acceso nodal	Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo	Limitación interna por configuración del nudo	Margen no ocupado	Capacidad de acceso otorgada MGES	Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR	Capacidad de acceso otorgada MPE sin afección WSCR	Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR	Capacidad de acceso otorgada MPE sin afección WSCR	Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR	Capacidad de acceso otorgada MPE sin afección WSCR	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]	Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]							
		E	P	E	P																																					
LOS ARENALES 220	Extremadura	✓	✓	✓	✓	852	N/A	440	585	E326_SEPE	87	1.138	N/A	N/A	895	0	212	31	243	0	0	55	55	E.Zona	E.Zona	87	87	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	80	31	0	31	49	0	Concurso			
LOS BARRIOS 220	Andalucía	✓	✓	✓	✓	207	N/A	172	781	E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE	732	1.250	N/A	N/A	1.201	0	35	14	49	0	0	0	0	E.Nudo	WSCR	732	172	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	63	17	0	0	63	17	Concurso			
LOS LEONES 220	Aragón	✓	✓	✓	✓	569	N/A	143	763	E22_SEPE	0	1.002	D29_SEPE	N/A	0	108	426	0	426	0	0	0	0	E.Zona/D.Zona	E.Zona/D.Zona	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LOS MONTES 220	Andalucía	✓	✓	✓	✓	778	N/A	758	400	N/A	224	2.918	N/A	1.218	2.742	0	20	156	176	0	36	0	36	E.Nudo	E.Nudo	224	224	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	16	16	0	0	16	16	Concurso			
LOS RAMOS 220	Andalucía	✓	✓	✓	✓	1.005	N/A	871	926	N/A	120	1.188	N/A	N/A	382	548	134	123	257	0	173	0	173	E.Nudo	E.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LOS REALJOS 66	Canarias	✓	✓	✓	✓	85	N/A	78	87	N/A	70	58	N/A	N/A	41	0	17	0	17	8	33	0	33	D.Nudo	D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LOS VIENTOS 220	Aragón	✓	✓	✓	✓	861	N/A	46	1.555	N/A	447	1.108	N/A	N/A	0	0	816	293	1.108	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LOURIZAN 220	Galicia	✓	✓	✓	✓	177	N/A	150	262	E245_SEPE, E4_SEPE	142	1.283	D21_SEPE	N/A	1.169	9	28	54	81	0	0	17	17	E.Zona	E.Zona	142	142	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	14	14	0	0	14	14	Concurso			
LOUSAME 220	Galicia	✓	✓	✓	✓	316	N/A	193	574	E3_SEPE, E30_SEPE	64	1.300	D8_SEPE	N/A	794	0	123	0	123	0	569	0	569	E.Zona	E.Zona	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LUBIAN 220	Castilla y León	✓	✓	✓	✓	214	N/A	90	218	E176_SEPE	94	1.300	N/A	N/A	1.175	0	125	0	125	0	658	0	658	E.Nudo	WSCR	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	94	90	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
LUCERO 220	Comunidad de Madrid	✓	✓	✓	✓	1.659	N/A	1.102	310	N/A	0	730	N/A	N/A	171	1	557	0	557	0	0	50	50	E.Nudo	E.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	13	13	0	0	13	13	Concurso			
LUDRIO 400	Galicia	✓	✓	✓	✓	781	N/A	476	1.827	N/A	496	1.834	N/A	917	504	18	305	1.007	1.313	0	1.083	172	1.255	E.Nudo	WSCR	496	476	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	50	48	0	0	50	48	Concurso			
LUENGOS 400	Castilla y León	✓	✓	✓	✓	1.451	N/A	889	1.249	N/A	787	918	N/A	918	456	0	462	0	462	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	456	456	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	Concurso			
LUMNABASO 220	Pais Vasco	✓	✓	✓	✓	915	N/A	915	361	E282_SEPE	361	1.027	N/A	N/A	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Nudo/E.Zona	E.Nudo/E.Zona	361	361	Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MACHER 66	Canarias	✓	✓	✓	✓	51	N/A	46	153	N/A	140	17	N/A	N/A	5	0	5	7	13	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MACÑEIRA 400	Galicia	✓	✓	✓	✓	608	N/A	608	1.496	E354_SEPE	1.496	945	N/A	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Nudo	WSCR	945	608	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	94	61	0	0	94	61	Concurso			
MADRIDJOS 220	Castilla-La Mancha	✓	✓	✓	✓	344	N/A	344	608	E17_SEPE, E210_SEPE	114	1.079	D33_SEPE	N/A	694	96	0	144	144	0	0	9	9	E.Zona	E.Zona	114	114	Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MAGALLON 400	Aragón	✓	✓	✓	✓	2.192	N/A	1.546	1.880	E65_SEPE	375	759	N/A	759	113	0	646	0	646	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	113	113	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	58	58	0	0	51	7	7	Concurso		
MAGALLON 220	Aragón	✓	✓	✓	✓	1.033	N/A	281	1.867	E65_SEPE	375	846	N/A	N/A	0	24	752	83	835	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MAGANA 220	Castilla y León	✓	✓	✓	✓	0	N/A	0	1.061	E13_SEPE	583	1.262	D56_SEPE	N/A	754	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Zona	WSCR	583	0	Sin posibilidad de conexión.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MAGUILA 400	Extremadura	✓	✓	✓	✓	1.277	N/A	1.277	977	N/A	977	984	N/A	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Nudo	E.Nudo	977	977	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	98	98	0	0	98	98	Concurso			
MAHON 132	Islas Baleares	✓	✓	✓	✓	12	N/A	12	118	E30_SEB	0	169	D4_SEB	N/A	0	247	0	0	0	0	0	0	0	E.Nudo/E.Zona/D.Nudo	E.Nudo/E.Zona/D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MAIALS 400	Cataluña	✓	✓	✓	✓	725	N/A	208	2.220	N/A	1.702	801	N/A	801	284	0	517	0	517	0	0	0	0	D.Nudo	WSCR	284	208	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	65	11	0	0	65	11	Concurso			
MAJADAHONDA 220	Comunidad de Madrid	✓	✓	✓	✓	1.644	N/A	1.644	880	N/A	862	725	N/A	N/A	707	1	0	17	17	0	0	55	55	D.Nudo	D.Nudo	707	707	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	71	71	0	0	71	71	Concurso			
MANACOR 66	Islas Baleares	✓	✓	✓	✓	23	N/A	0	157	N/A	77	243	D3_SEB	N/A	46	5	23	51	74	0	0	0	0	D.Zona	WSCR	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MANCHEGA 400	Castilla-La Mancha	✓	✓	✓	✓	1.625	N/A	1.625	3.968	E322_SEPE	3.104	2.415	N/A	1.207	2.415	0	0	0	0	0	209	803	1.012	D.Nudo	WSCR	2.415	1.625	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	241	162	0	0	241	162	Concurso			
MANGRANES 220	Cataluña	✓	✓	✓	✓	1.170	N/A	1.012	1.294	E299_SEPE	891	798	N/A	N/A	395	158	158	88	245	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	395	395	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	84	59	0	0	84	59	Concurso			
MANUEL BECERRA 220	Comunidad de Madrid	✓	✓	✓	✓	1.733	N/A	1.733	605	N/A	605	691	N/A	N/A	691	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Nudo	E.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	605	605	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MANUEL CRUZ 66	Canarias	✓	✓	✓	✓	116	N/A	98	106	N/A	88	60	N/A	N/A	42	0	18	0	18	0	8	0	8	D.Nudo	D.Nudo	0	0	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	Concurso			
MANZANARES 400	Castilla-La Mancha	✓	✓	✓	✓	1.642	N/A	1.301	2.284	E304_SEPE, E82_SEPE	1.943	1.083	N/A	1.083	742	0	341	0	341	0	0	0	0	D.Nudo	D.Nudo	742	742	Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023.	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25	Concurso			
MANZANARES 220	Castilla-La Mancha	✓	✓	✓	✓	533	N/A	248	973																																	

A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso [MW] por nudos:**NUDO Y NIVEL DE TENSIÓN:**

Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.

POSICIONES DE GENERACIÓN:

Se muestra en esta columna una indicación con el símbolo “✓” sobre si en el nudo es posible conexión de generación:

- A LA RED DE TRANSPORTE: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte, ya sean Existente(s)(E) o Planificada(s)(P)
- A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: indica la disponibilidad de una o varias posiciones desde el nudo de la red de transporte a la red de distribución, ya sean Existente(s)(E) o Planificada(s)(P)

CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):

- CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las ED.
- BINUDOS: indica mediante identificadores los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es
- MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.

CRITERIO ESTÁTICO:

- CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las ED.
- ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es
- MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.

CRITERIO DINÁMICO:

- CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio dinámico para un nudo establecida en las ED. En las ocasiones en donde ha sido posible trasladarlo directamente, se ha internalizado el valor de la limitación interna por configuración de nudo.
- ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio dinámico. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es
- LIMITACIÓN INTERNA POR CONFIGURACIÓN DEL NUDO: En los nudos cuya subestación tiene configuración de interruptor y medio, anillo o NSR, se introducen limitaciones por configuración del nudo, en aras de limitar la generación conectada a un mismo diámetro o calle de la subestación y evitar pérdidas de generación por concentración de generación en dicho diámetro o calle. Donde este límite ha sido directamente trasladable, siempre y cuando resultara limitante, se ha internalizado este valor dentro de la capacidad de acceso nodal por criterio dinámico.
- MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.

SITUACIÓN NUDO:

- **CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGES:** Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. MGES puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
- **CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE CON AFECCIÓN WSCR:** Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
- **CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE SIN AFECCIÓN WSCR:** Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
- **CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE:** Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
- **CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MGES:** Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MGES.
- **CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MPE CON AFECCIÓN WSCR:** Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte.
- **CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MPE SIN AFECCIÓN WSCR:** Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte.
- **CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MPE:** Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MPE.

CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES:

- CRITERIO LIMITANTE MGES: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MGES pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”) o la capacidad dinámica zonal (“D_zona”).
- CRITERIO LIMITANTE MPE: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MPE, pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_zona”) ó la capacidad por criterio WSCR (“WSCR”).
- CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso para MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.
- CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso para MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.
- MOTIVO CAPACIDAD NO DISPONIBLE: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad . Las categorías son:
 - Sin posible conex. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexión por no existir posiciones de generación en la red de transporte ni posiciones de conexión a la red de distribución. No obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entenderá que dicha capacidad sí está disponible para generación conectada en dicha posición de consumo.
 - Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavía no se haya incluido el nudo en una resolución.
 - Concurso por resolución SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo, o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020.
 - Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso" o "Concurso por resolución SEE".
 - Nudo de Transición Justa. Los Nudos de Transición Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del Anexo del RDL 23/2020, y estarán sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de acceso.
 - Margen zonal reservado Nudo Transición Justa. Cuando un nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transición Justa".
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES RdT o MPE con compensador síncrono RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MGES o MPE con compensador síncrono y con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANSFORMACIÓN RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MGES conectados a la RdD o solicitudes de aceptabilidad de MPE no conectados al primer nivel de transformación de la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN LOS REALES DECRETOS-LEY 6/2022 Y 8/2023:

- CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023.
- CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023.
- CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023.
- CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023.
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.
- CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.

MOTIVO DE RESERVA DE CAPACIDAD DE ACCESO EN EL NUDO:

Indica si la capacidad de acceso disponible en el nudo está reservada para concurso, posible concurso o NTJ.

NORMATIVA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACCESO:

Se indica el conjunto de normativa específica que regula la concesión de la capacidad de acceso en aquellos nudos de la red de transporte en los cuales el otorgamiento de la capacidad de acceso se rige por otros mecanismos diferentes al procedimiento general establecido en el RD 1183/2020.